ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

Scheda n. ___/___

Data ___/___/_____

N.	Ubicazione	Riscontro visivo														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. L'estintore è presente?
2. L'estintore è segnalato con apposito cartello?
3. L'estintore è numerato?
4. L'estintore è chiaramente visibile?
5. L'estintore è accessibile (accesso libero da ostacoli) e facilmente utilizzabile?
6. L'estintore risulta essere manomesso?
7. L'estintore ha il dispositivo di sicurezza inserito?
8. L'estintore ha i contrassegni distintivi esposti a vista e ben leggibili?
9. L'estintore ha l'indicatore di pressione con ago posizionato all'interno del campo verde?
10. L'estintore presenta l'ugello ostruito?
11. L'estintore presenta perdite (tracce di polvere giallo o azzurra), tracce di corrosione?
12. L'estintore presenta sconnessioni o incrinature del tubo flessibile?
13. Il gancio di supporto risulta essere perfettamente ancorato alla parete?
14. L'estintore è provvisto del cartellino di manutenzione;
15. Il cartellino è correttamente compilato.

NOTE:

Addetti Antincendio

ESTINTORI PORTATILI A CO_2

Scheda n. ___/___ Data ___/___/_____

N.	Ubicazione	Riscontro visivo												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. L'estintore è presente?
2. L'estintore è segnalato con apposito cartello?
3. L'estintore è numerato?
4. L'estintore è chiaramente visibile?
5. L'estintore è accessibile (accesso libero da ostacoli) e facilmente utilizzabile?
6. L'estintore risulta essere manomesso?
7. L'estintore ha il dispositivo di sicurezza inserito?
8. L'estintore ha i contrassegni distintivi esposti a vista e ben leggibili?
9. L'estintore presenta sconnessioni o incrinature del tubo flessibile?
10. Il gancio di supporto risulta essere perfettamente ancorato alla parete?
11. L'estintore presenta tracce di corrosione?
12. L'estintore è provvisto del cartellino di manutenzione?
13. Il cartellino è correttamente compilato?

NOTE:

_____

_____

_____

Addetti Antinendio

_____

_____

_____

_____

VIE DI ESODO – SEGNALETICA DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

Scheda n. ___/___ Data ___/___/_____

N.	Ubicazione	Riscontro visivo											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. L'uscita d'emergenza è percorribile e priva di ostacoli che possono compromettere il sicuro utilizzo?
2. L'uscita d'emergenza è facilmente apribile?
3. L'uscita d'emergenza è dotata di maniglione antipanico?
4. Le uscite e le vie di esodo hanno una larghezza inferiore a 120 cm?
5. Lungo le vie di esodo sono presenti apparecchi di riscaldamento?
6. Le vie di esodo sono privi di superfici vetrate o specchi?
7. I pavimenti delle vie di esodo ed i gradini della scale presentano pericoli di scivolamento ed inciampo?
8. I parapetti delle scale sono di altezza adeguata, integri e saldamente ancorati alla struttura?
9. La segnaletica di emergenza è ben visibile e ben posizionata?
10. L'apparecchio di illuminazione e segnalazione di sicurezza è presente?
11. L'apparecchio di illuminazione e segnalazione non presenta rotture o segni di degrado?
12. L'apparecchio è effettivamente in ricarica in presenza di rete di alimentazione. Se applicabile, la verifica può essere effettuata mediante l'indicatore di funzionamento (LED)?

NOTE:

_____

_____

_____

_____

_____

Addetti Antincendio

_____

_____

_____

_____

IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAZIONE INCENDIO E PULSANTI D'ALLARME

Scheda n. ___/___ Data __/__/_____

N.	Ubicazione	Riscontro visivo											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. Il rivelatore è facilmente individuabile, è a vista e risulta essere ben fissato al soffitto?
2. Il rivelatore risulta apparentemente funzionante (es.: led attivo)?
3. Il pulsante, installato a parete, è facilmente individuabile a vista?
4. Il pulsante è ben sigillato?
5. La cassetta del pulsante risulta essere integra?
6. E' presente l'idonea cartellonistica di sicurezza?
7. Il locale dove è ubicata la centrale di controllo e segnalazione è mantenuto pulito e sgombro da qualsiasi materiale estraneo e la relativa illuminazione di sicurezza è funzionante?
8. La centrale di controllo non segnala anomalie o allarmi e le istruzioni sono ben visibili ed intelligibili?
9. Le eventuali batterie di accumulatori sono in buono stato di conservazione e di carica?
10. I dispositivi di allarme ottico ed acustico sono in buono stato di conservazione?
11. I materiali presenti nell'area sorvegliata distano almeno 60 cm dall'intradosso del soffitto ove sono installati i rivelatori?
12. È presente in deposito una scorta di materiali indicati dalla ditta installatrice o dal fornitore delle apparecchiature?

NOTE:

Addetti Antincendio

PORTE DI COMPARTIMENTAZIONE REI

Scheda n. ___/___

Data ___/___/_____

N.	Ubicazione	Riscontro visivo							
		1	2	3	4	5	6	7	8

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. La maniglia e la serratura della porta REI sono ben funzionanti?
2. La porta è munita di maniglione antipanico?
3. La porta si chiude automaticamente senza ostacoli, fino a completa battuta?
4. Le ante delle porte sono integre ed in buono stato?
5. La guarnizione di tenuta è integra?
6. Le cerniere funzionano regolarmente?
7. La porta è tenuta normalmente chiusa?
8. Il dispositivo di bloccaggio in apertura (se presente) della porta è funzionante?

NOTE:

Addetti Antincendio

ARCHIVIO, DEPOSITO E/O MAGAZZINO

Scheda n. ___/___ Data ___/___/_____

N.	Ubicazione	Riscontro visivo											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. Nel locale è presente materiale combustibile in disuso?
2. Il materiale combustibile è stoccato in appositi armadi di sicurezza?
3. Le scaffalature e gli armadi alti e snelli sono ancorati alle pareti?
4. Le scaffalature sono disposte in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m?
5. Il materiale disposto sulle scaffalature in modo da lasciare 0,60 m dall'intradosso del solaio di copertura?
6. Sono presenti indicazioni in merito al carico massimo sopportabile dallo scaffale?
7. Ci sono procedure tali da non permettere l'aumento del carico di incendio?
8. Sono presenti cartelli riportanti la dicitura "vietato fumare", "vietato usare fiamme libere", "vietato l'uso dei fornellini elettrici e di stufe elettriche"?
9. Viene effettuato un uso improprio del locale?
10. Il locale è dotato di porta di compartimentazione REI 60?
11. È presente un estintore?
12. È presente un rivelatore automatico e/o manuale di incendio?

NOTE:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Addetti Antincendio

_____

_____

_____

_____

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO: IDRANTI

Scheda n. ___/___

Data ___/___/_____

N.	Ubicazione	Riscontro visivo											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PROCEDURE DEL CONTROLLO VISIVO:

1. La cassetta dell'idrante è chiaramente visibile (è presente una idonea segnaletica di sicurezza)?
2. La cassetta dell'idrante è accessibile e libera da ostacoli?
3. La cassetta dell'idrante è numerata?
4. La cassetta dell'idrante è integra saldamente connessa alla parete?
5. La cassetta dell'idrante è protetta da vetro di sicurezza del tipo safe crash?
6. Sono presenti tutti i componenti (manichetta, lancia, rubinetterie idrauliche)?
7. L'impianto è in buono stato di conservazione (non presenta segni di corrosione, perdite, ecc.)?
8. Sono presenti idonei cartelli di segnalazione e di istruzione d'uso?
9. La rete idrica è in pressione?
10. Per i naspi, la tubazione semirigida e la lancia erogatrice sono correttamente collegate tra di loro ed alla rete di alimentazione idrica?
11. La lancia erogatrice ha l'eventuale valvola di regolazione in posizione di chiusura?
12. Le manichette degli idranti e le tubazioni semirigide dei naspi sono arrotolate correttamente e non presentano segni di danneggiamento o usura né incrinature e sconnessioni dei raccordi e delle giunzioni in gomma?

NOTE:

_____

_____

_____

_____

_____

Addetti Antincendio

_____

_____

_____

_____